

## 学校施設の耐震化への取組状況

### 本館

平成元年6月竣工 耐震基準を満たしている。

### 体育館

建築年、面積	昭和40年 1,579 m <sup>2</sup>
構造	鉄筋コンクリート造
階数	2階建て
耐震診断	平成26年1月
診断結果	IS値 0.49 / CTU・SD 0.28
対応方針	耐震改築

### 男子寮

建築年、面積	昭和54年 1,470 m <sup>2</sup>
構造	鉄筋コンクリート造
階数	3階建て
耐震診断	令和2年12月
診断結果	IS値 0.62 / CTU・SD 0.58
対応方針	本物件を処分し、別途建設予定